

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(наименование территориального органа МЧС России)
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №5
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Алтайский край, Благовещенский район р.п.Благовещенка, ул. Кольцевая, 3а
тел (38564)21682 e-mail: tond12@rambler.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № _____
обследования

«17» января 2017 года

р.п. Благовещенка
(город, село, поселок)

15ч. 00 мин.

Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое и Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Бутко Олег Александрович

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 13 ч. 30 мин. «17» января 2017 г. по 15 ч. 00 мин. «17» января 2017г. проведено обследование документов, объектов заявителя, а именно здания детского сада муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Благовещенский детский сад «Светлячок» Благовещенского района Алтайского края (наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: 658670, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Победы, 42

при проведении обследования присутствовала и.о. заведующей МБДОУБ – детский сад «Светлячок» Радина Лариса Николаевна.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Объект предназначен для дневного пребывания детей. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Здание двухэтажное, 3 степени огнестойкости. Стены здания кирпичные, межэтажные и потолочные перекрытия железобетонные плиты, крыша чердачного типа с кровлей из профлиста по деревянным стропильным несущим конструкциям. Отопление водяное центральное, вентиляция естественная. Здание электрифицировано, требованиям нормативных документов соответствует. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре 2-го типа, с передачей сигнала о срабатывании систем АПС на пульт связи пожарного подразделения. Заключены договоры от 30.12.2016 года на обслуживание оборудования для передачи сигнала о пожаре на пульт 01 и на техобслуживание и ремонт АПС и СОУЭ на 2017 год. Разработан график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту средств противопожарной защиты (автоматики). Проведена огнезащитная обработка чердачных конструкций здания в 2016 году. Здание оснащено огнетушителями в полном объеме, которые исправны. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале произвольной формы. Заведующая детского сада и лицо ответственное за пожарную безопасность на объекте прошли обучение мерам пожарной безопасности в 2014 году. Издан приказ №29 от 30.08.2016 года о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность по учреждению. Инструктаж с работниками проводится по срокам. Планы эвакуации выполнены

в соответствии с требованиями ГОСТа 12.2.143. Пути эвакуации из здания соответствуют требованиям нормативных документов. Эвакуационные пути и выходы обозначены знаками пожарной безопасности. Проводятся тренировки по эвакуации людей в случае пожара.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3

2) в ходе обследования установлено:

С Актом обследования ознакомлен:

И.О. заведующей детским садом

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 17 » января 2017 г.


(подпись)  Л.Н. Радина

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

И.О. заведующей детским садом

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))


(подпись)  Л.Н. Радина

Вывод по результатам обследования:

объект соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

« 17 » января 2017 г.


Обследование проводил:

Государственный инспектор Благовещенского и Суевского районов по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись) О.А. Бутко

« 17 » января 2017 г.

 М.Л.П.*

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору